

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA  
CONSOMMATION HUMAINE**

**Délégation Territoriale  
de l'Aube  
Service Santé-Environnement**

Troyes le 30 décembre 2022

**COPE PONT SAINTE MARIE-CRENEY-LAVAU**

**MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE CRENEY PRES TROYES  
Mairie**

**10150 CRENEY PRES TROYES**

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral**

	Type	Code	Nom
<b>Prélèvement</b>		00097474	
<b>Unité de gestion</b>		0205	COPE PONT SAINTE MARIE-CRENEY-LAVAU
<b>Installation</b>	UDI	000664	CRENEY RESEAU
<b>Point de surveillance</b>	P	0000000929	CRENEY PRES TROYES RESEAU
<b>Localisation exacte</b>			CUISINE 4 IMPASSE DE L'ORME ROGER
<b>Commune</b>			CRENEY-PRES-TROYES

**Prélevé le :** lundi 26 décembre 2022 à 12h40

**par :** CLEMENCE TOULOT

**Type visite :** DDIS

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00097474)**

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

Pour la Déléguée Territoriale  
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires



Philippe ANTOINE

**Analyse terrain**

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	normal	X
Couleur (qualitatif)	normal	X
Odeur (qualitatif)	normal	X
Saveur (qualitatif)	normal	X

**Analyse terrain**

**CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL**

Température de l'air	18,0	°C
Température de l'eau	9,9	°C

**Analyse terrain**

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	7,5	unité pH
----	-----	----------

**Analyse terrain**

**RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION**

Chlore combiné	<0,05	mg(Cl2)/L
Chlore libre	0,24	mg(Cl2)/L
Chlore total	0,28	mg(Cl2)/L

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : D1N

Code SISE de l'analyse : 00097586

Référence laboratoire : 22M108287-001

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2.00
-------------------------------	------	-----	--	--	--	------

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	570	µS/cm			200.00	1 100.00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	----------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	8,6	mg/L		50.00		

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		